

**GMBI 2021 S. 399 [Nr. 17-19] (v. 16.3.2021)**

Bundesministerium für Arbeit und Soziales  
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Berichtigung von Technischen Regeln

hier: – TRGS 720 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines –“  
– Bek. d. BMAS v. 17.2.2021 – IIIb 3 – 35125 – 5 –

In der TRGS 720 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines –“, Ausgabe: Juli 2020, GMBI 2020 S. 419-426 [Nr. 21] v. 24.7.2020 wird in Abschnitt 3 Absatz 6 in Abbildung 1 der Teil „Anforderung an die Vermeidung von Zündquellen in Abhängigkeit von der Zone“ wie folgt berichtigt:

Anforderung an die Vermeidung von Zündquellen in Abhängigkeit von der Zone			
<b>Gefährliche explosionsfähige Atmosphären</b>			
	Ständig, langfristig oder häufig	gelegentlich	selten und kurzzeitig
Durch Gase oder Dämpfe	Zone 0	Zone 1	Zone 2
Durch Stäube	Zone 20	Zone 21	Zone 22
<b>Vermeidung von wirksamen Zündquellen *)</b>			
Für Gase, Dämpfe oder Stäube	die - ständig oder häufig oder - gelegentlich oder - selten auftreten	die - ständig oder häufig oder - gelegentlich auftreten	die - ständig oder häufig auftreten
*) In den Zonen 20, 21 und 22 ist auch die Möglichkeit einer Entzündung von abgelagertem Staub zu berücksichtigen			